

水質検査結果書

依頼者住所 朝倉郡筑前町篠隈373番地
 依頼者氏名 筑前町長 田頭喜久己
 採水年月日 平成29年5月17日
 採水地点 筑前町新町421-5
 採水者所属 上下水道課
 採水者氏名 福本美津子

項目	水質基準値	結果
気温		22.0℃
水温		20.0℃
一般細菌	100/mL以下	0/mL
大腸菌	検出されないこと	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	10 mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8 mg/L
pH値	5.8以上8.6以下	7.6
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5度 未滿
濁度	2度以下	0.1度 未滿
-以下奈白-		

*気温及び水温は水道GLP認定外項目

(判定)

上記水質項目については水質基準に適合する。

検査期間 平成29年5月17日 ~ 平成29年5月19日
 検査機関 福岡県南広域水道企業団
 検査責任者 水質センサー所長 井上 剛

提出された試料について検査した結果は上記のとおりであります。

平成29年5月24日

久留米市荒木町白口5番地 企業長 村上克己
 福岡県南広域水道企業団

