

水質検査結果書

依頼者住所 朝倉郡筑前町篠隈373番地
 依頼者氏名 筑前町長 田頭喜久己
 採水年月日 平成29年8月23日
 採水地点 筑前町新町421-5
 採水者所属 上下水道課
 採水者氏名 福本美津子

項目	水質基準値	結果
気温		34.0 °C
水温		29.0 °C
一般細菌	100/mL以下	0 /mL
大腸菌	検出されないこと	陰性
塩化物イオン	200mg/L以下	11 mg/L
ジエオスミン*	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7 mg/L
pH値	5.8以上8.6以下	7.7
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満

*気温及び水温は水道GLP認定外項目
 * (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジエオスミン)
 * 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

(判定)

上記水質項目については水質基準に適合する。

検査期間 平成29年8月23日 ~ 平成29年8月28日
 検査機関 福岡県南広域水道企業団
 検査責任者 水質センター所長 井上 剛



JWWA-GLP040
 水道GLP認定

提出された試料について検査した結果は上記のとおりであります。

平成29年8月31日

久留米市荒木町白口55番地
 福岡県南広域水道企業団 企業長 村上克己

